

附件1
增城区水务局
填报单位：增城区水务局
填报联系人及联系方式：潘金群，17388652683

2022年广州市城镇污水处理厂污泥运输及处置情况一览表（12月）

单位：吨

属地 区域/ 单位	序号	污水处理厂名称	12月污泥产生量			12月污泥处置 量（折合含水 率80%）	污泥处理处置情况							委托污泥运输企 业名称	委托第三方监管 单位名称	无害化处置率 （%）	本地干化焚 烧处置率 （%）	备注（培菌、中转干化、暂存 等）		
			湿泥（含 水率60- 80%）	干泥（含水 率30-40%）	月合计产生量 （折合含水率 80%）		处置方式（折合含水率80%）					当月积存污 泥量（折合 含水率 80%）	累计积存污 泥量（折合 含水率 80%）						处置地点	处置单位名称
							土地利用 量（吨）	建材利用 量（吨）	焚烧利用量 （吨）	卫生填埋 量（吨）	其他处置 量（吨）									
	1	新塘污水处理厂	-	882.54	2732.84	2732.84	-	-	2732.84	-	-	0.00	0.00	广东省广州市增城区新塘镇夏埔环保工业园	广州中电荔新热电有限公司	广州国顺物流服务有限公司	广东青创环境检测有限公司	100.00	100.00	
	2	永和污水处理厂（一、二期）	-	315.94	1065.04	1065.04	-	-	1065.04	-	-	0.00	0.00	广东省广州市增城区新塘镇夏埔环保工业园	广州市中电荔新热电有限公司	广州市增濠物流有限公司	广东青创环境检测有限公司	100.00	100.00	
	3	永和污水处理厂（四期）	-	458.92	1406.05	1406.05	-	-	1406.05	-	-	0.00	0.00	广东省广州市增城区新塘镇夏埔环保工业园	广州中电荔新热电有限公司	广州国顺物流服务有限公司	广东青创环境检测有限公司	100.00	100.00	
	4	中新镇污水处理厂	-	245.14	735.42	1051.32	-	-	1051.32	-	-	0.00	0.00	广东省广州市增城区新塘镇夏埔环保工业园	广州中电荔新热电有限公司	广州国顺物流服务有限公司	广州硕实信息科技有限公司	100.00	100.00	本月处置了2022年11月暂存于厂区内（含水率40%以下）的污泥105.3吨（折合含水率80%为315.9吨）。
	5	高滩污水处理厂	246.52	-	246.52	246.52	-	-	246.52	-	-	0.00	0.00	广东省广州市增城区新塘镇夏埔环保工业园	广州中电荔新热电有限公司	广州国顺物流服务有限公司	广州惠泽环境技术有限公司	100.00	100.00	此湿泥数据含水率为80%，处置方式为：运送至广州增城北控水处理有限公司中转干化，再运送至广州中电荔新热电有限公司进行焚烧发电。
	6	派潭污水处理厂	-	25.38	76.14	76.14	-	-	76.14	-	-	0.00	0.00	广东省广州市增城区新塘镇夏埔环保工业园	广州中电荔新热电有限公司	广州国顺物流服务有限公司	广州惠泽环境技术有限公司	100.00	100.00	
	7	正果污水处理厂	-	12.40	40.49	40.49	-	-	40.49	-	-	0.00	0.00	广东省广州市增城区新塘镇夏埔环保工业园	广州中电荔新热电有限公司	广州惠洁普环保科技有限公司	广州惠泽环境技术有限公司	100.00	100.00	
	8	中心城区污水处理 厂	56.94	-	56.94	56.94	-	-	-	-	56.94	0.00	0.00	广州市增城区永宁街创强路169号	超视界显示技术有限公司	广州绿之洁清洁服务有限公司	广州惠泽环境技术有限公司	100.00	98.10	此湿泥数据含水率为80%，处置方式为：超视界显示技术有限公司培菌使用。
			-	927.47	2944.70	2944.70	-	-	2944.70	-	-	0.00	0.00	广东省广州市增城区新塘镇夏埔环保工业园	广州中电荔新热电有限公司	广州市合利运输有限公司	广州克轩环保科技有限公司	100.00		
合计			303.46	2867.79	9304.14	9620.04	0.00	0.00	9563.10	0.00	56.94	0.00	0.00	-	-	-	-	100.00	99.41	

填表说明：污泥处置方式中，土地利用包括：堆肥、制营养土等；建材利用包括：水泥窑协同、制砖、烧结砖等；其他处置包括：培菌等其他综合利用方式，需作备注；污泥若经中转干化再处置，处置单位一栏直接填写填污泥干化后的处置单位，并在备注说明在**污水处理厂/净水厂中转干化，中转干化厂不将该部分中转污泥计入本厂污泥产生处置量。

广州市增城区城镇污水处理厂污泥处理处置情况信息公开表（2022年12月）

填报单位：（公章）广州市增城区水务局

单位	序号	污水处理厂污泥产生情况							污泥处理处置后情况			备注
		污水处理厂名称	污泥产生量（吨）	污泥外运量（吨）	污泥处置单位名称	处置地点	污泥处置方式	污泥处置量（吨）	成品去向	成品用途	成品量（吨）	
增城区水务局	1	新塘污水处理厂	882.54	882.54	广州中电荔新热电有限公司	广东省广州市增城区新塘镇夏埔环保工业园	干化焚烧	882.54	暂无	暂无	-	含水率30-40%
	2	永和污水处理厂（一、二期）	315.94	315.94	广州中电荔新热电有限公司	广东省广州市增城区新塘镇夏埔环保工业园	干化焚烧	315.94	暂无	暂无	-	含水率30-40%
	3	永和污水处理二厂（四期）	458.92	458.92	广州中电荔新热电有限公司	广东省广州市增城区新塘镇夏埔环保工业园	干化焚烧	458.92	暂无	暂无	-	含水率30-40%
	4	中新镇污水处理厂	245.14	350.44	广州中电荔新热电有限公司	广东省广州市增城区新塘镇夏埔环保工业园	干化焚烧	350.44	暂无	暂无	-	含水率30-40% 本月处置了2022年11月暂存于厂区室内（含水率40%以下）的污泥为105.3吨
	5	高滩污水处理厂	246.52	246.52	广州中电荔新热电有限公司	广东省广州市增城区新塘镇夏埔环保工业园	中转干化后焚烧	246.52	暂无	暂无	-	污泥含水率为80%，处置方式为：运送至广州增城北控水处理有限公司中转干化，再运送至广州中电荔新热电有限公司进行焚烧发电。
	6	派潭镇污水处理厂	25.38	25.38	广州中电荔新热电有限公司	广东省广州市增城区新塘镇夏埔环保工业园	干化焚烧	25.38	暂无	暂无	-	含水率30-40%
	7	正果镇污水处理厂	12.40	12.40	广州中电荔新热电有限公司	广东省广州市增城区新塘镇夏埔环保工业园	干化焚烧	12.40	暂无	暂无	-	含水率30-40%
	8	中心城区污水处理厂	569.40	569.40	超视界显示技术有限公司	广州市增城区永宁街创强路169号	培菌	569.40	暂无	暂无	-	此污泥数据含水率为98%，处置方式为：超视界显示技术有限公司培菌使用。
			927.47	927.47	广州中电荔新热电有限公司	广东省广州市增城区新塘镇夏埔环保工业园	干化焚烧	927.47	暂无	暂无	-	含水率30-40%