

附件3

南沙区城镇污水处理厂污泥处理处置情况信息公开表（2025年2月）

填报单位：（公章）

单位：吨

单位	序号	污水处理厂污泥产生情况							污泥处理处置后情况			备注
		污水处理厂名称	污泥产生量 (吨, 折合含水率80%)	污泥外运量 (吨, 折合含水率80%)	污泥处置单位名称	处置地点	污泥处置方式	污泥处置量 (吨, 折合含水率80%)	成品去向	成品用途	成品量 (万kwh)	
广州中科成污水净化有限公司	1	南沙污水处理厂	2312.86	2312.86	广州华润热电有限公司	南沙区黄阁东一路	焚烧	2312.86	广州供电局有限公司	焚烧发电	29747	
广州科涤水处理有限公司	2	榄核净水厂	107.70	107.70				107.70				
广州科涤水处理有限公司	3	东涌净水厂	233.22	233.22				233.22				本月共处理含水率40%污泥77.74吨, 折合含水率80%污泥233.22吨。
广州科涤水处理有限公司	4	大岗净水厂	608.78	608.78				608.78				
广州南沙城市排水有限公司	5	万顷沙镇污水处理厂中心站	0.00	0.00				0.00				万顷沙污水处理厂本月无外运污泥。
广州南沙华浩水处理有限公司	6	珠江工业园污水处理站	121.24	121.24				121.24				
广州科涤水处理有限公司	7	灵山岛净水厂	188.76	188.76				188.76				本月共处理含水率40%污泥62.92吨, 折合含水率80%污泥188.76吨。
北京中铁建建筑科技有限公司	8	十涌西污水处理厂	0.00	0.00				0.00				十涌西污水处理厂本月无外运污泥。
广州科涤水处理有限公司	9	横沥岛净水厂	0.00	0.00				0.00				横沥岛净水厂本月无外运污泥。
广州南沙广业水环境治理有限公司	10	四涌西污水处理厂	91.98	91.98	广州环投南沙环保能源有限公司	南沙区大岗镇新联二村	焚烧	91.98			399.52	本月共处理含水率40%污泥30.66吨, 折合含水率80%污泥91.98吨。
小计			3664.54	3664.54				3664.54			30146.52	

备注：根据住建部系统录入数据要求，所有污泥量统一折合含水率80%上报