

南沙区城镇污水处理厂污泥处理处置情况信息公开表(2025年5月)

填报单位：（公章）广州市南沙区水务局

单位：吨

单位	序号	污水处理厂污泥产生情况							污泥处理处置后情况			备注
		污水处理厂名称	污泥产生量 (吨, 折合含水率80%)	污泥外运量 (吨, 折合含水率80%)	污泥处置单位名称	处置地点	污泥处置方式	污泥处置量 (吨, 折合含水率80%)	成品去向	成品用途	成品量 (万kwh)	
广州中科成污水净化有限公司	1	南沙污水处理厂	2089.52	2089.52	广州华润热电有限公司	南沙区黄阁东一路	焚烧	2089.52	广州供电局有限公司	焚烧发电	34023.00	
广州科涤水处理有限公司	2	榄核净水厂	470.16	470.16				470.16				
广州科涤水处理有限公司	3	东涌净水厂	340.86	340.86				340.86				本月共处理含水率40%污泥113.62吨, 折合含水率80%污泥340.86吨。
广州科涤水处理有限公司	4	大岗净水厂	378.86	378.86				378.86				
广州南沙城市排水有限公司	5	万顷沙镇污水处理厂中心站	0.00	0.00				0.00				万顷沙污水处理厂本月无外运污泥。
广州南沙华浩水处理有限公司	6	珠江工业园污水处理站	107.40	107.40				107.40				
广州科涤水处理有限公司	7	灵山岛净水厂	174.00	174.00				174.00				本月共处理含水率40%污泥58吨, 折合含水率80%污泥174吨。
北京中铁建建筑科技有限公司	8	十涌西污水处理厂	0.00	0.00				0.00				十涌西污水处理厂本月无外运污泥。
广州科涤水处理有限公司	9	横沥岛净水厂	0.00	0.00				0.00				横沥岛净水厂本月无外运污泥。
广州南沙广业水环境治理有限公司	10	四涌西污水处理厂	234.72	234.72	广州环投南沙环保能源有限公司	南沙区大岗镇新联二村		234.72			615.25	本月共处理含水率40%污泥78.24吨, 折合含水率80%污泥234.72吨。
广州中科成污水净化有限公司	11	南沙污水处理厂	14.33	14.33	广东粤康环保股份有限公司(米良人良污水站)	广东省广州市南沙区横沥镇冯马路2号广东电白二建集团	培菌	14.33	/	/	/	
小计			3809.85	3809.85				3809.85			34638.25	

备注：根据住建部系统录入数据要求，所有污泥量统一折合成含水率80%上报